

Reinigung von Großfassadenplatten aus Asbestzement

Unser Mehrparteienhaus ist mit werksseitig beschichteten Großfassadenplatten aus Asbestzement verkleidet und soll nun mit Hochdruckreinigern gereinigt werden.

Bezüglich dieser Anfrage zur Sanierung von Häuserfassaden, im Zuge dessen Hochdruckreinigungsarbeiten von Asbestzementplatten durchgeführt werden sollen, kann die Umweltanwaltschaft auf eine Stellungnahme der ÖSBS Leoben verweisen, wonach **kein System** (offen oder geschlossen) bekannt ist, das eine Freisetzung von Asbestfasern ausnahmslos und zuverlässig **verhindert**. Folglich ist eine Gefährdung der Arbeiter durch krebserzeugende Asbestfasern bei Hoch- und Niederdruckarbeiten, sowie eine Belastung der Umwelt durch Asbestfasern gegeben. **Damit sind derartige Verfahren nicht geeignet und nicht zulässig!**

Weitere Auskünfte gibt das Arbeitsinspektorat Graz

8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 2-6

Telefon: +43 (316) 482 040

Telefax: +43 (316) 482 040 - 99

E-Mail: post.ai11@arbeitsinspektion.gv.at

Amtsstunden

Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Parteienverkehr

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

sowie das ZAI (Zentral-Arbeitsinspektorat) in Wien.

1010 Wien, Stubenring 1

1040 Wien, Favoritenstraße 7

Telefon: +43 (1) 71100 6414

Telefax: +43 (1) 71100 2190